



ATTESTATION

## VERIFICATION OF CONFORMITY(VoC)

Document Number: 2205-ELE-001/01

Doküman No :

**Document Owner:** ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.  
**Doküman Sahibi:** ŞTİ.  
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Emin Sok. No:3 Y.Dudullu –  
Ümraniye/ İstanbul / Türkiye

**Product:** Gas Alarm Detector  
**Ürün:** Gaz Alarm Dedektörü  
**Type / Model:** EGD-200 Gas Alarm Detector  
**Tip / Model:**

**Technical Parameters:**  
**Teknik Özellikler:**

<b>Voltage:</b>	230V AC
<b>Gerilim:</b>	
<b>Frequency:</b>	50Hz
<b>Frekans:</b>	
<b>LEL Level:</b>	%10
<b>LEL Seviyesi:</b>	

**Standard(s) Applied:** EN 50194:2011 (Clause(s): except 5.3.13, 5.3.14)  
**Uygulanan Standart(lar):**

This is a document which shows that the stated model(s) is/are in conformity with the related article of the above mentioned standard(s). Any changes to the product or standard(s) will invalidate this document.

Bu belge, yukarıda belirtilen model(ler)in yukarıda bahsi geçen ilgili standart(lar)ın ilgili maddelerine uygun olduğunu belirtir. Üründe ve standart(lar)da yapılacak değişiklikler iş bu dokümanı geçersiz kılar.

**Report Number:** LV2105001 , EMC 442144, LV2205001/01

**Rapor No:**

**Date:** 28.05.2019

**Tarih:**

**Revision Date:** 11.06.2023

**Revizyon Tarihi:**

**Document Expiry Date:** 11.06.2024

**Doküman Geçerlilik Süresi:**

Y.Burhanettin BALIKLILI  
Industry and Energy Department Manager  
Endüstri ve Enerji Bölüm Yöneticisi

**Manufacturer shall prepare technical documentation, declaration of conformity, production control and shall comply with all applicable requirements of the standard(s).**

Üretici tarafından, gerekli teknik dokümantasyon ve uygunluk beyanının hazırlanması, üretim kontrolünün sağlanması ve uygulanabilir tüm standart(lar)ın koşullarını sağlanması gerekmektedir.

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.  
İTOSB 9. Cadde No:15 Tepeören Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE  
Tel: +90 216 593 25 75; Fax: +90 216 593 25 74  
Web: www.kiwa.com.tr , e-mail: posta@kiwa.com