

1. Kullanım Amacı

- Efire Serisi Konvansiyonel Yangın İhbar Dedektörleri oluşabilecek yangının sınıflı ve uygulama yapılacak binanın özelliklerine göre seçilmelidir.
- Dedektörleri enerjilendirildiği andan itibaren yeşil flaş ile sistemin devrede olduğu takip edilebilir. İki led
- Montaj yerlerinin seçimi ve devreye alınması mutlaka yetkili teknik servis ile yapılmalıdır.
- Her zaman aynı aleye ait EBD Dedektör Tabanı ile kullanılmalıdır.
- Farklı çalışma voltajı seçeneği ve kuru kontaklı modelleri mevcuttur.

Örnek Ürün Kodu: Efire-EOD-48-RL (Çalışma voltajı 48V olan Kuru Kontak çıkışlı Duman Dedektörü) Ürün kodlarının açıklamaları (ve tip etiket renkleri)

48V Çalışma Voltajı 48V (48 yazmayan tüm ürünler 12-24V çalışabilir)
RL - Çiğlik Tipi Kuru Kontak-Röleli (RL yazmayan ürünler telap edilmiştir)
PIL - Çiğlikdir.

EHD-A: A2 Sınıfı Sıcaklık Dedektörü Alarm Eşik Değeri 58°C Derece

EHD-B: B Sınıfı Sıcaklık Dedektörü Alarm Eşik Değeri 82°C Derece

EOD - Sabit İsi + Optik Duman Dedektörü

EOD - Çiğlik Duman Dedektörü


2. Teknik Özellikleri

Besleme Gerilimi	Standart	12-24 VDC
48 Modeli		30-48 VDC
Sükunet Akımı*		80 ± 10 µA
Alarm Akımı		55mA ± 5mA
Alarm Sinyali	Standart	Paralel İhbar Lambası için 20mA
Röleli		NC/NO seçilebilir
Bağlama Algılama Süresi*		6±1 sn / 2±0,1 sn
Gür. Göstergesi		Yeşil led (kısa flaşör)
Alarm Göstergesi		Kırmızı led (Sabit)
Çalışma Sıcaklığı		(-10°C) - (+55°C)
Bağıl Nem (Max.)		95%
Ağırlık	Ürün	100gr
	Soкет	40gr
Ebatlar**	Ø	100mm, h: 60mm

*EHD-A, EHD-B ve EHD-A-RL için Sükunet Akımı: 200µA ve Bağlama Algılama süresi: 6±1sn 70±0,2sn
**EOD ve EOD-RL için Ebatlar: Ø: 100mm, h: 50mm

TURUNCU
KIRMIZI
YEŞİL

3. Montaj Bilgileri



*48V kaynak seçilcekse 48V'luk model seçildiğinde emin olunmalıdır.

Soкет Röleli Bağlantı

Montajı mutlaka EBD ile yapılması gerekmektedir.

EBD üzerinde bulunan

1 nolu klamens (+) 2 nolu klamens standart ünde (+) röleli ürünlerde No/No 3 nolu klamens (-) 4 nolu klamens standart ünde PIL röleli ünde COM olarak kullanılır.

4. Uyarılar

Zone bağlantılarının doğru olduğuna emin olun. (Hatalı hatla bağlanarak yüksek voltaj ile temastan kaçınınız)

Periyodik bakımlarını mutlaka gerçekleştiriniz.

Yalık kontrol için yetkili servisi çağırınız.

Su, Toz ve kimyevi maddelerin temasından kaçınınız.

İşlik elle dokunmayınız.

Plastik muhafaza ürün kullanma hazır olana kadar takılı kalmalıdır.

Ürünün garanti süresi 2 (iki) yıldır.

Bakınlığa belirlenen malin kullanım ömrü 5 yıldır.



T.C.
SANAYİ VE TİCARİET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı :

Bu belgenin kullanılmasımda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'da dayandırarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından onay edilmiştir.

MALİATCI / İTHALATÇI FİRMANININ

ÜNVAN : ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARİET LIMITED ŞİRKETİ

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Emin Sok. No:3 Dudulu - Ümraniye / İST.

TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30

FAX : 0216 463 47 31

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ

MALİN

CİNSİ : ELEKS
MARKASI : ELEKS
MODELİ : ELEKS
BARKODLU VE SERİ NO :
TESLİMAT TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 GÜN

SATICI FİRMANININ

ÜNVAN :

ADRES :

TEL :

FAX :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH - İMZA - KAŞE

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren bağlar ve 2 (iki) yıldır.

2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamaktadır.

3. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre malin servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda sırasıyla, malin satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bağlar.

4. Malin garanti süresi içerisinde, gerek matzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malin

- Taslim tarihinden itibaren, garanti süresi içerisinde kalmak kaydı ile 1 (bir) yıl içerisinde, aynı arızayı 2 den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 4 ten fazla ortaya çıkması sonucu malın yararlanamamanın süreksizlik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği rapora arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Bu garanti belgesinin kullanılmasımda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunda dayandırılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca T.C. San. Tic. Bakanlığının Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden alınan aşağıda belirtilen belgelerle göre tamirci edilmiştir. Tarih: 18.12.2007
Belge No: 47028

YETKİLİ SERVİS

ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis

ÜNVAN : Eleks Elektrik Elektronik Sistemleri

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı

Emin Sok. No:3 Yukarı

Dudulu - Ümraniye / İSTANBUL

TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30

FAX : 0216 463 47 31

E-mail : eleks@eleksyangin.com

Web : www.eleksyangin.com

CE

1922

15

1922-CPR-0439

1922-CPR-0440

1922-CPR-0441

EN 54-5
Nokta tipi isi dedektör
Efire-EHD-A Efire-EHD-B Efire-EHD-A-RL
Performans Beyan No: ELEKS-005.00

EN 54-7
Nokta tipi duman dedektör (Optik)
Efire-EOD Efire-EOD-RL
Performans Beyan No: ELEKS-006.00

EN 54-5 / EN 54-7
Nokta tipi Kombine Dedektör (Optik + İsi)
Efire-ECD Efire-ECD-RL
Performans Beyan No: ELEKS-004.00



Efire Serisi Konvansiyonel Tip
Yangın İhbar Dedektörleri*
Kullanan Kılavuzu

EOD
Optik Duman
Dedektörü

EHD
Sabit Sıcaklık
Dedektörü

ECD
Kombine
Dedektörü

UYARI: ÇİHAZI ÇALIŞTIRMADAN VEYA HİZMETE SOKMADAN
ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

*EN 54-7 ve EN 54-5 standartlarına uyumlu. Konvansiyonel Optik Duman Sabit Sıcaklık ve Kombine Dedektörleri

EE0348(1v.1)

EE0348(1v.1)