

E00560

1.Kullanım Amacı

- EN54-18 standardına sahip ve ELEKS protokolü kullanan sistemlere göre tasarlanmıştır.


SKK : Söndürme Paneli çıkışlarının Akımlarını kuvvetlendirmek için kullanılır.

2.Teknik Özellikleri

	SKK
Besleme Gerilimi	24 VDC 5A
Sükunet Akımı	72mA
Güç Tüketimi	1,7w
Başlama Süresi	30sn
Alarm Çıkışı	Kuru Kontak NO-C-NC 2A@30V
Fault Çıkışı	Kuru Kontak NO-C-NC 5A@250V
Siren Çıkışı	Max 100mA@24V Besleme Çıkışı izlemesiz
Söndürme Çıkış 1	1.5A @24V EOL=6K8 (1/4W)%5 izlemeli
Söndürme Çıkış 2	1.5A @24V EOL=6K8 (1/4W)%5 izlemeli
Söndürme Girişi 1	Söndürme Paneline Bağlı
Söndürme Girişi 2	Söndürme Paneline Bağlı
Koruma Sınıfı	Ip65
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C- 60°C)
Bağıl Nem	95%
Ağırlık	680gr.
Ölçüler	138x226x98

*SMPS sadece karta bağlanmalı,başka birşey beslenmemeli. Akü desteği olmadığı için sistem UPS'e bağlanmalıdır.

3. Montaj Bilgileri




Söndürme Paneli-SKK Bağlantısı

*SKK çıkışına selenoid valf bağlama (Dişli Ak Empezdani) (Termali belden fazla Selenoid bağlantısı)



*SKK çıkışına aktüatör bağlama (Yüksek Empezdani) (Termali belden fazla Selenoid bağlantısı)



4. Uyarılar

Periyodik bakımlarını mutlaka gerçekleştirin.

Yıllık kontrol için yetkili servisi çağırın.

Su, Toz ve kimyevi maddelerin temasından kaçınınız.

Islak elle dokunmayınız.

Plastik muhafaza ürün kullanıma hazır olana kadar takılı kalmalıdır.

Ürünün garanti süresi 2 (iki) yıldır.

Bakanlıkça belirlenen malın kullanım ömrü 5 yıldır.



T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı :

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANININ

ÜNVANI : ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Emin Sok. No: 3 Y. Dudullu - Ümraniye / İST.
TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30
FAX : 0216 463 47 31

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA - KAĞESI

MALIN

CİNSİ : ELEKS
MARKASI : ELEKS
MODELI :
BANGIRÖL VE SERİ NO :
TESLİMAT TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANININ

ÜNVANI :
ADRES :
TEL :
FAX :
FATURA TARİH VE NO :

TARİH - İMZA - KAĞE

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür.Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda sırasıyla,malın satıcısı,bayii,acetası, temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- Ürünün garanti süresi içerisinde, kullanıcı hataları hariç olmak üzere, üretimden kaynaklı sebeplerle arızalanması halinde, arızalı ürün, müşteri tarafından üretim yerimize teslim edilerek, ürünün tamiri yapılarak çağırız vaziyette alıcıya teslim edilecektir. Ürünün tamininin mümkün veya ekonomik olmaması halinde yenisiyle değiştirilebilir. Bu şartlar altında ürünün tamiri veya değişimi için her hangi bir ücret talep edilmez.
- Malın

- Teslim tarihinden itibaren,garanti süresi içerisinde kalmak kaydı ile 1(bir) yıl içerisinde,aynı arızayı 2'den fazla tekrarlama veya farklı arızaların 4'ten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde,sırasıyla satıcısı,bayii acetası, temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Bu garanti belgesinin kullanılmasında;4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca T.C. San. Tic. Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden alınan aşağıda belirtilen belgelere göre tanzim edilmiştir.Tarih 18.12.2007 Belge No. 47086

YETKİLİ SERVİS

ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis

ÜNVAN : Eleks Elektrik Elektronik Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı
Emin Sok. No:3 Yukarı
Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL

TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30

FAX : 0216 463 47 31

E-mail : eleks@eleksyangin.com

Web : www.eleksyangin.com

CE

2765

20

2765-CPR-0165/8

EN 54-18
Söndürme Kuvvetlendirme Kartı
Efire-SKK
Performans Beyan No: ELEKS-026.000



Efire-SKK
Kuvvetlendirme Kartı *
Kullanma Kılavuzu

Efire-SKK
Söndürme Kuvvetlendirme
Kartı

UYARI: CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN VEYA HİZMETE SOKMADAN
ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

* EN 54-18 Standardına sahiptir.