

# E00585

## 1. Kullanım Amacı

Nova-AMCP, resetleme özelliği olan, EN54-11 ve EN54-17 standartlarına sahip ve Eleks protokolü kullanan sistemlere göre tasarlanmıştır. Herhangi bir yangın alarmı veya sistemi test etmek amacıyla manuel olarak sistemi devreye almak için kullanılır. Dahili ve harici uygulanabilir. Yer değiştiren cam ile butonun alarm konumunda olduğu anlaşılır. Kırmızı led göstergesi ve yangın alarm sistemi enerjilendirildiği hat üzerinden kontak çıkışı ile aktifleştirilir.

## 2. Teknik Özellikleri


Ürün Kodu	Nova-AMCP
Ürün Tipi / Kategorisi	Tip A / Kapalı Alan
Aktivasyon Sinyali	Kırmızı LED
Çalışma Voltajı	24 VDC Tipik
Alarm Akımı	2mA
Bağıl Nem (Max.)	95 %
Sıcaklık	(-10) - (55)°C
Ağırlık	121 gr.
Ebatlar	87x86x56 mm

## 3. Montaj Bilgileri

\*Nova-AMCP için hattın gelen kabloları klemens üzerinde IN+ , IN- OUT+, OUT- bağlantılarına dikkat ederek bağlayınız.



Hat üzerindeki IN ve OUT bağlantıları kılavuzdaki gibi doğru yapılmaz ise izolatör düzgün çalışmaz.



## 4. Uyarılar

- Nova-AMCP ürünlerinin kendi bağlantı şekillerine dikkat ediniz.
- Nova-AMCP'yi 24V DC haricinde beslemeyiniz.
- Koruma kapağı (Opsiyonel) kullanılıyorsa butonu alarma geçirmek için koruma kapağı kaldırılmalıdır.
- Periyodik bakım yılda bir kez yetkili servis tarafından bakım yapılmalıdır.
- Islak elle dokunmayınız.
- Düşmelere ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünü korozyona sebep olabilecek maddelerin yoğun olduğu yerlerde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.
- Garanti süresi 2 (iki) yıldır.
- Malın kullanım ömrü 7 yıldır.



T.C.  
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı :

Bu belgenin kullanımında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANNIN

ÜNVANI : ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET  
LIMITED ŞİRKETİ

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Emin Sok. No: 3 Y. Dudullu - Ümraniye / İST.  
TEL : 0216 463 47 29 - 29 - 30  
FAX : 0216 463 47 31

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ

MALIN

ÇİNSİ :  
MARKASI : ELEKS  
MODELİ :  
BANDROL VE SERİ NO :  
TESLİMAT TARİHİ VE YERİ :  
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL  
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANNIN

ÜNVANI :  
ADRES :  
TEL :  
FAX :  
FATURA TARİH VE NO :

TARİH - İMZA - KAŞE

## GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda sırasıyla, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Ürünün garanti süresi içerisinde, kullanıcı hataları hariç olmak üzere, üretimden kaynaklı sebeplerle arızalanması halinde, arzalı ürün, müşteri tarafından üretim yerimize teslim edilerek, ürünün tamiri yapılarak çalışır vaziyette alıcıya teslim edilecektir. Ürünün tamininin mümkün veya ekonomik olmaması halinde yenisiyle değiştirilebilir. Bu şartlar altında ürünün tamiri veya değişimi için her hangi bir ücret talep edilmez.
5. Malın  
- Teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içerisinde kalmak kaydı ile 1 (bir) yıl içerisinde, aynı arızayı 2'den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 4'ten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcısı, bayi acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

Bu garanti belgesinin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca T.C. San. Tic. Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden alınan aşağıda belirtilen belgelere göre tanzim edilmiştir. Tarih: 18.12.2007 Belge No: 47086

## YETKİLİ SERVİS

ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis

ÜNVAN : Eleks Elektrik Elektronik Sistemleri  
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  
ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı  
Emin Sok. No:3 Yukarı  
Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL

TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30

FAX : 0216 463 47 31

e-mail : eleks@eleksyangin.com

web : www.eleksyangin.com

CE

2765

20

2765-CPR-0165/5

EN 54-11, EN 54-17

İzolatörlü Akıllı Adresli Yangın İhbar Butonu  
Nova-AMCP  
Performans Beyan No: ELEKS-023.000



Nova Serisi Akıllı Adresli  
Yangın İhbar Butonları\*  
Kullanma Kılavuzu

Nova-AMCP  
İzolatörlü Akıllı Adresli  
Yangın İhbar Butonu

UYARI: CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN VEYA HİZMETE SOKMADAN  
ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

\*EN 54-11, EN 54-17 standartlarına sahiptir.